


Husets energianvändning



Energideklaration för Bellmansgatan 21a, Stockholm.

■ Detta hus använder 124 kWh/m² och år, varav el 124 kWh/m².

Liknande hus 107–130 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-01-27 av:

Maria Hyborn Olsen, Habistat AB